

ООО «Ремикс»196650, г. Санкт - Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д.31
(812) 244-40-07**Паспорт качества****песок для строительных работ**

ГОСТ 8736-93

Дата: 29.01.2015

фракция песка: 0-2,5

Модуль крупности: 2,8

размер ячейки сита, мм	частные остатки на ситах, %	полные остатки на ситах, %
2,5	0,0	0,0
1,25	9,0	9,0
0,63	63,0	72,0
0,315	26,0	98,0
0,16	1,5	99,5
< 0,16	0,5	100,0

Влажность, %	0,1
Содержание глинистых и пылевидных частиц, %	0,5
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов $A_{эфф}$, <370 Бк/кг	соотв.

Ответственное лицо: контролёр ОТК _____ Конькова О.В.

