

Федеральное государственное учреждение

«736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора  
Министерства обороны Российской Федерации»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации №ГСЭН.РУ.ЦОА.166 от 13.04.2011 г.

зарегистрирован в Едином Реестре № РОСС RU.0001.510441 от 13.04.2011 г. действителен до «30» апреля 2013 года

Юридический адрес: 111250, г. Москва 1-й Красноуруситский проезд, д. 7

Телефон / факс: 709-77-56

ИНН 7722136074 / КПП 772201001

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о соответствии (не-соответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 1024-01-33

дата 31.01.2012

На основании заявления (№, дата)

**Организация-изготовитель:**

ООО «Дже Экстружн»

Адрес: РФ, 141800 г. Московская обл., Дмитров, ул. Космонавтов, владение 59

**Организация-получатель:**

ООО «Дже Экстружн»

Адрес: РФ, 141800 г. Московская обл., Дмитров, ул. Космонавтов, владение 59

**Наименование продукции:**

Панели стеновые из полипропилена типа «Фисальные панели» марки «Дже»

**Изготовлена в соответствии:**

TU 5772-003-75232662-2011

**Перечень документов, предоставленных на экспертизу:**

Доверенность, TU 5772-003-75232662-2011, регистрационные документы, макет этикетки

Основанием для признания продукции соответствующей (не-соответствующей) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам являются:

Протокол ИЛЦ ФГУ «736 ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ» № 627-01-А/1 от 23 января 2012 г.

**Гигиеническая характеристика продукции:**

Вещества (показатели, факторы)	фактическое значение	гигиенической норматив
Интенсивность запаха, баллы	0	2
Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м	6	15
Ацетальдегид, мг/м <sup>3</sup>	не обнаружен	0,01
Спирт изопропиловый, мг/м <sup>3</sup>	0,03	0,2
Спирт метиловый, мг/м <sup>3</sup>	0,008	0,5
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	не обнаружен	0,01

**Состав:**  
полипропилен

**Область применения:**  
для наружной облицовки жилых, административных зданий и других объектов

**Условия хранения, использования, транспортировки и меры безопасности:**  
в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке

**Информация, наносимая на этикетку:**  
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методов, утвержденных в установленном порядке

**Продукция:**  
Панели стеновые из полипропилена типа «Фасадные панели» марки «Дэкс» соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам (гл. II, п. 6, п. 3.1, 3.4, пр. 6.1).

Начальник ИЦ

Э.П.Соловей

Начальник отдела

И.И.Азаров

