

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00119/19



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие Зартекс".
Адрес: 620024, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1.
ОГРН: 1026605770575.
Телефон (343) 256-94-47, факс (343) 264-46-68.

№ 0026699

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие Зартекс".
Адрес: 620024, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1.
ОГРН: 1026605770575.
Телефон (343) 256-94-47, факс (343) 264-46-68.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные ковровые «Тафтинг» (ворс -100% полиамид, высота ворса 4÷11 мм; подложка – синтетический джут+флис; общий вес (поверхностная плотность) 1620÷2370 г/м²), выпускаемые по СТО 39920662-001-2007 с изм. № 1÷6. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 13.93.13.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 6575/РС от 02.07.2019 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3904-АОП от 03.06.2019 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.07.2019 по 09.07.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

В.А. Литвинов
Инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков
Инициалы, фамилия