

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsobp.spb, e-mail: nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00100

№

(номер сертификата соответствия)

030080

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»),
ОГРН: 1117746409208.Адрес: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II комната 1
Телефон: +74997097739, факс: +74997097169, e-mail: spb@ogneza.com.**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»),

Адрес: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II комната 1

Адрес производства: 195030, Россия, Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.67

Телефон: +74997097739, факс: +74997097169, e-mail: spb@ogneza.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «Национальная лаборатория» Общество с ограниченной ответственностью
«Национальная лаборатория». Адрес: г. Москва, Измайловское ш.,
д. 71, корп. 4 Г-Д, стр. 5. Тел. 8 (495) 133-10-53,
ОГРН 1167746137118. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154
от 14.06.2018.**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Лак огнезащитный «ОГНЕЗА-ЛАК» для изделий и конструкций из древесины
марки «ОГНЕЗА-ЛАК-ОД», выпускаемый по ТУ 2313-005-92450604-2013
(с изменением № 2).
Серийный выпуск.**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94;
ГОСТ 30402-96;
ГОСТ 12.1.044-2018 п.11, п.13.
См. приложение № 005129.код ОКПД2
20.30.22.110

код ТНВЭД

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**Протокол испытаний № Д19-08-05/1 от 05.08.2019, выданный испытательной
лабораторией ИЛ «Национальная лаборатория» Общество с ограниченной
ответственностью «Национальная лаборатория», № НСОПБ
ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 2313-005-92450604-2013 (с изменением № 2), сертификат системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P41453 от 11.01.2019, выдан ОС
ООО «Гарантия Качества» № РОСС RU.31389.04ИБС0.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.08.2019 по 15.08.2024

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Черепанов Д.А.

Гордиенко Д.В.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00100

005129

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции.

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по дымообразующей способности – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-2018 п. 13	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности продуктов горения – умеренноопасные (Т2)
Класс пожарной опасности строительного материала — КМ2.		



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

(Handwritten signatures in blue ink)

Черепанов Д.А.

Гордиенко Д.В.

